



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec

KRS: 0000002538 NIP 817-17-50-893



centrala 17 78 00 100

tel. 17 78 00 146

<http://www.szpital.mielec.pl>

email: przetargi@szpital.mielec.pl

SzP.ZP.271.92-1.24

Mielec, dnia 16.10.2024r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł na roboty budowlane w zakresie ochrony przeciwpożarowej i poprawy bezpieczeństwa pożarowego Etap 1 – Oddymianie i wydzielenie pożarowe klatki schodowej w Segmencie E Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.92.24

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

W nawiązaniu do projektu oddymiana klatek schodowych klatka „E” , proszę o określenie szczelności drzwi pożarowych. Na projekcie zostały zastosowane o szczelności EI-30. Proszę o informację czy mają takie zostać.

Odpowiedź Zamawiającego:

W segmencie E przy wydzieleniu pożarowym klatki schodowej wszystkie drzwi-przegrody określone w projekcie w szczelności EI muszą być zastąpione szczelnością EIS.